

TREŚĆ ODPOWIEDZI:

Ad.1

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli łączna suma gwarancyjna ubezpieczenia członków Konsorcjum wyniesie co najmniej 1 500 000,00 zł.

Ad.2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących rękojmi.

Ad.3.

Wszystkie oprawy oświetleniowe w sali gimnastycznej i w zapleczu sanitarno-socjalnym należy zastosować jako wpuszczane (zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym). Zastosowane oprawy muszą spełniać parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i estetyczne nie gorsze niż określone w dokumentacji technicznej, STWiORB lub przedmiarze robót.

Ad.4.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy rękojmi za wady i należy je wnieść na okres 63 miesięcy. Zapisy umowy w par. 9 ust. 4 dotyczą warunków gwarancji, które przysługują Zamawiającemu niezależnie od wnoszonego zabezpieczenia.


mgr inż. JANUSZ WAWRO
Uprawniony do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy
oraz projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Upr. Nr UAN-2-8346/57/88
38-200 Jasło, ul. Gorajowicka 15

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jasle
im. ks.bpa Ignacego Krasickiego,
ul. Wincentego Pola 9, 38-200 Jasło

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:

**„Budowa sali gimnastycznej 12 m x24 m przy Szkole Podstawowej nr 4 przy
ul. W. Pola w Jasle”**

Działając w trybie artykułu 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań złożonych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami na zapytania.

TREŚĆ ZAPYTAŃ:

1. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca – Konsorcjum firm wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 1.500.000,00 zł - łącząc polisy firm stanowiących konsorcjum ?
2. Zamawiający wymaga utrzymanie uprawnień z tytułu rękojmi przez okres 63 m. Czy Zamawiający zmieni okres uprawnień z tyt. rękojmi do 60 ? Taki okres rękojmi jest maksymalny w Towarzystwach Ubezpieczeniowych które wydają polisy należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek.
3. W przedmiarze robót branży elektrycznej znajdują się następujące pozycje:
 - oprawy do świetlów. DN225 1x18W EVG;
 - oprawy do świetlów. DN225 2x26W EVG.Natomiast na rysunku pn. „Instalacja elektryczna oświetleniowa rzut parteru” w Legendzie jest typ oprawy D225 2x26W. Oprawy typu DN225 są nastropowe, natomiast oprawy typu D225 są wpuszczane.
Jakie oprawy oświetleniowe należy zastosować ?
Prosimy o uszczególnienie danych opraw oświetleniowych.
4. Proszę o potwierdzenie na jaki okres Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia usunięcia wad i usterek. Czy jest to 63 m. od daty bezusterkowego odbioru końcowego budowy ? Według zapisów umowy (par. 9 pkt 4) okres rękojmi może być bezterminowy.