

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jasle
im. ks.bpa Ignacego Krasickiego,
ul. Wincentego Pola 9, 38-200 Jasło

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:

**„Budowa sali gimnastycznej 12 m x24 m przy Szkole Podstawowej nr 4 przy
ul. W. Pola w Jasle”**

Działając w trybie artykułu 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań złożonych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami na zapytania.

TREŚĆ ZAPYTAŃ:

1. Które materiały ściennie są obowiązujące ; YTONG (w kosztorysie i PT) czy SIPOREX w Specyfikacji Technicznej?
2. Czy w ofercie należy uwzględnić dodatkową ochronę posadzki sportowej wykładziną ochronną np.Gerflor Bateco (opis w PT arch.) czy tylko liczyć wykładzinę zabezpieczoną powierzchniowo fabrycznym systemem zabezpieczenia?
3. Czy rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie mają być wykonane z blachy PREFA powlekanej aluminiowej (kosztorys), z blachy cynkowo-tytanowej (Specyf.Tech.) czy z blachy ocynkowanej z powłokami pasywacyjnymi (rys.elewacji w PT)?

TREŚĆ ODPOWIEDZI:

Ad.1

Ściany zewnętrzne/wewnętrzne wykonać zgodnie z opisem Projektu budowlanego oraz opisem Projektu wykonawczego – branża konstrukcyjna , tj. pustak z betonu komórkowego, np. Siporex .

Ad.2

W ofercie należy uwzględnić dodatkową ochronę posadzki sportowej wykładziną ochronną np. Gerflor Bateco, wykładzina powinna być również zabezpieczona powierzchniowo fabrycznym systemem zabezpieczenia powierzchni, zgodnie z opisem Projektu wykonawczego – branża architektoniczna .

Ad.3.

Rynny dachowe, rury spustowe i obróbki blacharskie wykonać zgodnie z opisem Projektu budowlanego oraz częścią graficzną Projektu wykonawczego – branża architektoniczna ,tj. blacha ocynkowana z powłokami pasywacyjnymi w kolorystyce określonej na rysunkach .



mgr inż. JANUSZ WAWRO
Uprawniony do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy
oraz projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Upr. Nr UAN-2-8346/57/88
38-200 Jasło, ul. Gorajowicka 15